

USV - Anlage

Ultrakondensatorgepufferte Stromversorgung

Typ : AC C-TEC 1203-06

Art.Nr. : NCPA0724G10001



Kurzbeschreibung

Das Puffer-Netzgerät der Typenreihe AC C-TEC besitzt im Gehäuseinneren Ultrakondensatoren als Energiespeicher. Bei einer Unterbrechung der DC-Versorgung wird die Energie der Ultrakondensatoren geregelt freigesetzt. Die Last wird vom Puffermodul gespeist, bis dieses entladen ist. Die Pufferzeit ist vom Ladezustand des Kondensators und vom Entladestrom abhängig.

Eingangsnennspannung	115 – 230 V ± 15 %
Nenneingangsstrom	0,84 A – 115 V AC 0,42 A – 230 V AC
max. Einschaltstrom	30 A / 2 ms
Ausg.-Spannung im Netzbetrieb	12,2 V DC ± 2 %
Ausg.-Spannung im Pufferbetrieb	11,75 V DC ± 2 %
Ausgangsnennstrom	3 A DC (mit Nennkapazität)
Strombegrenzung	1,05 ... 1,5 x IA Nenn
Wirkungsgrad	88 %
Energieinhalt	0,6 kJ bzw. 600 Ws
Pufferzeit	je nach Last
Schutzart	IP20
Lagertemperatur	- 20 ... + 60 °C
Betriebstemperatur	- 20 ... + 60 °C
Absicherung Eingang	2A T geräteintern
Absicherung Ausgang	3,15A T (extern)
LED- Anzeige	Betrieb LED grün leuchtet bei vorh. Netzspg. an Klemme UE UE o.k. LED grün leuchtet bei vorh. ext. Versorgung Uc > LED grün leuchtet bei: Energie im Kond. > 80 % LED grün, erlischt bei: Energie im Kond. < 30 % LED blinkt langsam (0,8 Hz): Während des Ladevorgangs, bis 80 % der Kondensatorenergie erreicht sind LED blinkt schnell (3,2 Hz) Bei entladenem Kondensator
Relais- Ausgänge	potentialfr. Relais-Kontakt, Schließer 30 V DC / 0,5 A
Normen und Vorschriften	EN 50 178 / EN 60950
Anschluss, Ein-/ Ausgang	Federklemmen max. 2,5 mm ²
Anschluss, Meldungen	Federklemmen max. 1 mm ²
Abmessungen	152,5 x 72 x 130 mm (H x B x T)
Gewicht	0,85 kg

ATECO EDV GmbH, Assar-Gabrielsson-Str. 1 D-63128 Dietzenbach

Tel. 49 (0) 6074-812220 Fax: 49 (0) 6074-812230 Mail: info@ateco.de <http://www.dc-ups.de>